



1618 София, бул. Н.Петков № 86
Телефон: 855 50 57; Факс: 9 55 96 38

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 431-1-318/04.06.2009 година

**ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ПО СТРОИТЕЛСТВО (ИЦС) при „НИСИ“ ЕООД**
акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025:2006

Сертификат рег. № 133 ЛИ/18.06.2007 г.,
издаден от ИА „БСА“ с валидност до 31.12.2009 г.

ЛАБОРАТОРИЯ: „БЕТОНИ И АРМИРОВКИ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ“

Наименование на продукта: Пластмасови дюбели за закрепване на топло-
изолационни плоскости към бетон и тухли

Производител: „Геопласт“ ООД

Възложител: „Геопласт“ ООД, Варна, кв. „Траката“, ул. „7-ма“, № 15
писмо от 15.05.2009 г.

Пробите са взети и представени от Възложителя.

Метод за изпитване: Методика на НИСИ № I-82 “Методика за изпитване на
анкерни болтове (дюбели) на опън при изтръгване от бетон”

Дата на постъпване на пробите в ИЦС: вх. № 431/21.05.2009 г.

Количество на изпитваните проби: По 3 броя пластмасови дюбели за бетон:
L 50 Ø 8; L 70 Ø 8; L 90 Ø 8 ; L 110 Ø 8 ; L 130 Ø 8 и L 150 Ø 8 и по 3 броя
пластмасови дюбели за тухли с пирон: L 90 Ø 10; L 110 Ø 10; L 140 Ø 10 и
L 160 Ø 10

Период на извършване на изпитването: 21.05.2009 - 28.05.2009 г.

Директор ИЦС:

/н.с.инж. Цв. Гюрова/

Резултатите се отнасят само за изпитаните проби. Извлечения от протокола не могат да се използват без
писмено съгласие на Изпитвателния център по строителство – ИЦС-НИСИ ЕООД.



РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Мерна единица	Методи за изпитване	№ на образеца	Резултати от изпитването, неопределеност	Стойност и допуск на показателя по нормативен документ	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитване
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Якост на опън при изтръгване от бетон на пластмасови дюбели:	N	Методика на НИСИ № I-82			1)	Методика на НИСИ № I-82	няма
1.1	L 50 Ø 8			1 2 3	657 ± 5 667 ± 5 706 ± 5			
1.2	L 70 Ø 8			1 2 3	569 ± 5 501 ± 5 503 ± 5			
1.3	L 90 Ø 8			1 2 3	961 ± 6 942 ± 6 1020 ± 6			
1.4	L 110 Ø 8			1 2 3	963 ± 6 971 ± 6 942 ± 6			
1.5	L 130 Ø 8			1 2 3	804 ± 6 804 ± 6 843 ± 6			
1.6	L 150 Ø 8			1 2 3	735 ± 6 745 ± 6 706 ± 6			
1.7	L 90 Ø 10			1 2 3	1206 ± 7 1206 ± 7 1216 ± 7			
1.8	L 110 Ø 10			1 2 3	1402 ± 8 1412 ± 8 1373 ± 8			
1.9	L 140 Ø 10			1 2 3	1461 ± 8 1332 ± 8 1451 ± 8			
1.10	L 160 Ø 10			1 2 3	1491 ± 8 1540 ± 8 1569 ± 8			

1) Възложителят не е представил нормативен документ с изисквания към изпитвания материал за съответното приложение.

Р-л лаборатория:

/ст.н.с.инж.Сл.Петров/

Директор ИЦС

/н.с.инж.Цв.Гюрова/

Извършил изпитването : техн. Й.Йорданов



Геопласт – ЕООД

гр Варна

м. Траката - ул 7 №15а

факс 052/ 76 14 26

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната Сийка Михайлова – управител на фирма GEOPLAST EOOD – М. Траката, ул. 7 №15а, гр. Варна декларирам, че производството на дюбели за външна изолация отговаря на изискванията на БДС ENISO/IEC 17025:2006 и е в съответствие с наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на изпитания от акредитиран Изпитателен център по Строителство (ИЦС) при „НИСИ“ ЕООД – лаборатория „Строителна химия и изолации.“ Прилагам протокол за изпитание на продукта.

Протокол за изпитание № 431 – 1 – 318 от 04.06.2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Варна

28.03.2012

С. Михайлова

/управител/

